

## PRÜFZEUGNIS



Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (02 31) 45 02-0 • Telefax (02 31) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

**Prüfzeugnis Nr.** 220011170-15-01

**Auftraggeber**

Krasemann GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Straße 2  
46414 Rhede

**Auftragsdatum:** 17.03.2015  
**Eingang der Proben:** 13.03.2015  
**Datum der Prüfung:** 18. bis 27.03.2015  
**MPA NRW Nr.:** 81/15

**Auftrag**

Prüfung der Wasserdichte des Abdichtungssystems „KRASO Kabeldurchführung Typ KDS 150“.

**Probenart**

„KRASO Kabeldurchführung Typ KDS 150“

**Probenzahl**

1 Stück

**Zugrunde liegende Vorschriften**

Prüfung gemäß Kundenvorgabe.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten 2 und 1 Anlage

## PRÜFZEUGNIS



Prüfzeugnis Nr. 220011170-15-01 vom 22.04.2015

Seite 2 von 2

### 1. Probenahme

Die Probe wurde durch den Auftraggeber am 13.03.2015 in das MPA NRW Dortmund zur Prüfung eingeliefert.

### 2. Prüfaufbau

Zur Prüfung der Wasserdichtheit des Abdichtungssystems wurde die „KRASO Kabeldurchführung Typ KDS 150“ an eine Betonplatte (600 mm x 600 mm) befestigt. Die Dicke der Betonplatte betrug 300 mm. Die Betonplatte wies mittig eine Öffnung mit 150 mm Durchmesser auf, über die eine Druckglocke gestülpt wurde. Weitere Details sind in der Anlage 1 aufgeführt.

### 3. Durchführung der Prüfung

Die unten aufgeführten Prüfungen wurden in direkter Folge durchgeführt:

#### Versuchsablauf 1:

Aufbau eines inneren Wasserüberdrucks von 3,5 bar  
(Beginn mit 0,5 bar und Drucksteigerungsrate 0,2 bar/2 h bis 3,5 bar)

#### Versuchsablauf 2:

4 Zyklen  
(15 min 3,5 bar Wasserdruck und 5 min drucklos)

#### Versuchsablauf 3:

7 Tage Wasserdruck 3,5 bar

### 4. Ergebnis

Ein Druckabfall oder eine Undichtigkeit konnte über die gesamte Versuchsdauer nicht festgestellt werden.

Dortmund, 22.04.2015

Im Auftrag

  
E. Lipinski  
Sachbearbeiterin




## PRÜFZEUGNIS



Prüfzeugnis Nr. 220011170-15-01 vom 22.04.2015

Anlage 1 von 1

### Anlage 1



**Draufsicht**

**Detail**



Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG.  
 Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.



### Prüfungszeichnung

Name:	KRASO® Kabeldurchführung Typ KDS 150 - beidseitig - KRASO® Dichteinsatz Typ KDS 150 - 3-fach -	
Entwurf:	Jürgen Krasemann	
Geändert:		
Freigabe am:		
Gezeichnet:	Nicole Bauer	17.03.2015
Maßstab:	1: 10	Maße in mm